

성능검정합격증

신 청 인	사업장명	티엠솔루션(주)	사업자등록번호	116-81-60049
	소재지	서울시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터II 717호		
	대표자성명	최시용		
합격번호		2007-2023-Q1	규격 및 형식	MTL 5082
품목명		Resistance Isolator (제작자 : MTL, 영국)		
구조 및 정격		[Ex ia] IIC (Um = 250V, 단자 CON1,CON2 : Uo=6.6V ,Io=27mA, Po=0.05W, 단자 1에 대한 3 : Uo=1.1V ,Io=4mA, Po=1mW, CON6 : Uo=7.2V ,Io=15mA, Po=26mW, Ci=0, Li=0, Tamb=-20~60℃)		
사용조건		해당없음		
합격유효기간		2007.01.31~2012.01.30	재검정신청기한	2011.11.30까지

산업안전보건법 제33조의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로
합격증을 발행합니다.

2007년 01월 31일



한국산업안전공단 이사장

