



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都品川区東五反田1丁目8番13号

申請者	<del>東京都港湾労働安全技術協会 第一号</del> エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社			
製造者	Power Court, Luton, Bedfordshire LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.			
品名	セイフティバリヤ (抵抗ブリッジ用)			
型式の名称	MTL764ac			
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)			
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C			
定格	本安回路最大電圧 24 V 本安回路最大電流 24 mA 本安回路最大電力 72 mW 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 0.2 μF 本安回路許容インダクタンス 60 mH 周囲温度 60℃			
使用条件				
型式検定合格番号	<del>第C13355号</del> 第TC13355号			
有効期間	平成10年08月26日	から	平成13年08月25日 まで	
	平成13年8月26日	から	平成16年8月25日 まで	
	平成16年8月26日	から	平成19年8月25日 まで	
	平成19年8月26日	から	平成22年8月25日 まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成10年08月26日

記載事項変更  
平成12年7月28日

労働大臣指定  
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長

