防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都品川区東五反田１丁目８番１３号 エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社
製造者	Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.
品名	セイフティバリヤ（４／２０ｍＡ信号用）
型式の名称	ＭＴＬ７８７ＳＰ＋
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ｉａ）　（非危険場所設置）
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	ＩＩＣ
定格	本安回路最大電圧　２８Ｖ 本安回路最大電流　１１９．３ｍＡ 本安回路最大電力　８３５ｍＷ 本安回路許容キャパシタンス　０．１３μＦ 本安回路許容インダクタンス　２．４７ｍＨ 非本安回路許容電圧　ＡＣ２５０Ｖ　５０／６０Ｈｚ ＤＣ２５０Ｖ 周囲温度　６０℃
使用条件	
型式検定合格番号	~~第Ｃ１５３９８号~~　第ＴＣ１５３９８号
有効期間	平成１３年０７月０３日 から 平成１６年０７月０２日 まで
	平成16年 7 月 3日 から 平成19 年7 月 2日 まで
	平成19年 7 月 3日 から 平成22年 7 月 2日 まで
	平成　年　月　日 から 平成　年　月　日 まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する 。

平成１３年０７月０３日

型式検定実施者　社団法人　産業安全技術協会長