




防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都品川区東五反田1丁目8番13号 エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社		
製造者	2221 Yew Street, Forest Grove, OR 97116, U.S.A. Relcom Inc.		
品名	端子台 (FISCOシステム用)		
型式の名称	F271		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ib) (危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT4		
定格	本安回路許容電圧 17.5V 本安回路許容電流 380mA 本安回路許容電力 5.32W 内部インダクタンス 無視できる値 内部キャパシタンス 無視できる値 本安回路最大電圧 17.5V 本安回路最大電流 380mA 本安回路最大電力 5.32W 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC17988 号		
有効期間	平成19年 6月15日 から 平成22年 6月14日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成19年 6月15日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長

